6 GODE RÅD TIL
BEDRE AFKØLING

1 **Skru lige højt op for radiatorer**
Det giver bedre afkøling at indstille radiatorer i samme og sammenhængende rum med åben dør på samme temperatur

2 **Stil termostaterne på 1**
... i rum, du ikke bruger, for at undgå skader på huset og luk døren mellem rum med forskellige temperaturer

3 **Dæk aldrig din radiator eller termostat til**
Undgå at bruge radiatorerne som tørrestativ, da det hæmmer termostatens funktion

4 **Mærk på radiatoren**
Varmen udnyttes bedst, når radiatoren er lunken eller kold forneden og varm foroven

5 **Hold styr på temperaturen**
Hold temperaturen i stuen på maks. 21 grader. Hæver du temperaturen med 1 grad, stiger forbruget typisk med 5-6%

6 **Hold vandtemperaturen på 50-55 grader**
Det er tilstrækkeligt for varmt brugsvand og vil både spare dig penge og minimere kalken

BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING

MINE NOTER...

Følg dit forbrug på minForsyning via beof.dk

SKEMA – FORVENTET AFREGNING

ANGIVET I % (2025)

Fremløbstemperatur

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
80	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
79	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
78	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
77	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
76	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
75	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20						
74	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20								
73	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20									
72	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
71	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
70	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20											
69	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20											
68	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20											
67	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20												
66	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20	20													
65	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20	20														
64	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	20															
63	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																
62	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
61	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																		
60	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
59	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																			
58	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																			
57	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
56	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																			
55	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
54	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4	5	6	7																			
53	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1	2	3	4	5	6																			
52	-20	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2	3	4																			
51	-20	-20	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1								0	1	2																							
50	-20	-20	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0								1																							

Returløbstemperatur

BORNHOLMS ENERGI & FORSYNING